



LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.l.
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
Telefono 0574.575.320 - Telefax 0574.575.323
e . m . a i l : l a p i @ l a b o r a t o r i o l a p i . i t
w e b s i t e : w w w . l a b o r a t o r i o l a p i . i t

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 480.0BS0100/03
Compliance Certificate



Richiedente <i>Sponsor</i>	TESSILBERICA S.r.l. Via Campolongo,1 36040 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)
Denominazione del Materiale <i>Denomination of the Material</i>	LONDON
Norma di riferimento <i>Reference Standard</i>	BS 7176:1995 Specification for resistance to ignition of upholstered furniture for non-domestic seating by testing composites

Prova effettuata <i>Test effected</i>	Risultato <i>Result</i>	Estremi del Rapporto di Prova <i>Test Report identification</i>
BS EN 1021-1:1994	MANCATA ACCENSIONE NO IGNITION	480.0BS0260/03
BS EN 1021-2:1994	MANCATA ACCENSIONE NO IGNITION	480.0BS0270/03

Sulla base dei risultati di prova sopra riportati, il materiale in oggetto
E' CONFORME
a quanto richiesto da BS 7176:1995 per la categoria di rischio
LOW HAZARD
On the base of the above reported test results, the material in object
COMPLIES
with the requirements of BS 7176:1995 for the hazard category
LOW HAZARD

I risultati riportati nei Rapporti di Prova sopra citati e per conseguenza la valutazione di conformità espressa nel presente documento si riferiscono solo ai campioni forniti dal Richiedente (rif. codice Laboratorio 480/03) e alla combinazione sottoposta a prova. La presente Attestazione deve essere letta congiuntamente ai Rapporti di Prova sopra citati. Essa non implica nessun giudizio nei riguardi dei singoli componenti di tale combinazione e/o nei riguardi di altri requisiti previsti dalle legislazioni vigenti in ogni stato. *The results reported in the above cited Test Reports and, by consequence, the compliance judgement stated in this document refer exclusively to the samples supplied by the Sponsor (re. Lab. code 480/03) and to the combination submitted to test. This Certificate must be read in conjunction with the cited Test Reports.*
This Certificate does not imply either any judgement concerning the single components of this combination or any judgement concerning other requirements prescribed by the laws in force in each state.

Prato, 13/06/2003


Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Gian Carlo Borsini
IL SOSTITUTO
Dot. LUCA

Pagina 1/1
Page